

フロン排出抑制法の指定製品における環境影響度の目標値及び目標年度

・エアハンドリングユニットは風量・冷暖房能力・給気温湿度などの性能面に加え、形状やサイズに至るすべての項目がユーザーの要望に応じて専用設計される特殊用途対応機器となりますので、対象機器に対する目標値、目標年度は以下となります。

【業務用エアコンディショナー】

対象機器			現在使用されている主なフロン類の種類及びGWP	目標値	目標年度	施行日	エアハンドリングユニット
中央方式 エアコンディショナー	容積圧縮式を用いるもの	空調チリングユニット	R410A(2090)	750	2027	済み	—
		空調用チリングユニット 産業用チリングユニット ブラインチリングユニット 熱回収式チリングユニット 給湯用チリングユニット等	R410A(2090)		2029	2029年4月1日	○

対象機器			現在使用されている主なフロン類の種類及びGWP	目標値	目標年度	施行日	エアハンドリングユニット
ガスエンジンヒートポンプ エアコンディショナー	新設及び冷媒配管一式の更新を伴うもの	冷暖同時運転型や寒冷地用を除く 冷暖切替型	R410A(2090)	750	2027	済み	—
		冷暖切替型 冷暖同時型 寒冷地用 発電外部出力型 ハイブリッド型 水冷却加熱装置搭載型 電算機用等	R410A(2090)	750	2029	2029年4月1日	○

対象機器			現在使用されている主なフロン類の種類及びGWP	目標値	目標年度	施行日	エアハンドリングユニット
設備用 エアコンディショナー	新設及び冷媒配管一式の更新を伴うもの	電算機用、中温用、一体型等の特定用途対応機器等を除く 汎用 工場用 農事用	R410A(2090)	750	2027	済み	—
		汎用 工場用 農事用 電算機用、中温用、一体型等の特定用途対応機器 (寒冷地用、電算機用、中温用、クリーンルーム用、 オールフレッシュ用、スポットエアコン、除湿機 基地局向け、スルーザウォール式、水冷式 等)	R410A(2090)	750	2029	2029年4月1日	○